



Iglesias, 30/08/2016

Prot.MA/ 51186 / D2

(lettere e numeri da citare nella risposta)

Al Comune di **SANTADI**protocollo@pec.comunesantadi.it

Fax 0781/941000

Alla ASL n°7

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

igiene.alimenti@pec.aslcarbonia.it**OGGETTO:** Interruzione anticipata erogazione a causa rottura condotta foranea.

Si comunica che in nella notte passata si è verificata una rottura della condotta foranea dell'acquedotto Sulcis, in località Pani Loriga, ciò ha determinato l'interruzione totale della portata in arrivo ai serbatoi; l'intervento di riparazione è stato già avviato e verrà concluso, salvo imprevisti, entro le ore 15.

L'erogazione in data odierna potrà essere garantita sino alle ore 15 circa; quindi per consentire il ripristino delle scorte nei serbatoi verrà interrotta sino alle ore 05,00 del giorno 31, inoltre dal giorno 31/08 al 2/09 la interruzione notturna dell'erogazione verrà anticipata alle ore 20.

Sarà Ns. cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Distinti Saluti

COMUNE DI
SANTADI

C_1182-1-2016-08-30-0007328

Prot Generale n **0007328**

A

Data **30/08/2016** Ora **16.10**Classificazione **14 - 0 - 0**

U.O Programmazione Distrettuale D2

Il Responsabile

(Per. Ind. Marco Argiolas)

Settore Complesso Distribuzione/UO Programmazione/ Via Crocifisso, 94 - 09016, Iglesias
Tel. 0781 393900-01 - fax 0781 393916

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale 256.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929

Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 - Fax 0784.203154

Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 - Fax 070 340479

E-mail: info@abbanoa.it